Rijeka, 11.11.2026.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO
RIVA 10/III
51000 RIJEKA

KD VODOVOD I KANALIZACIJA RIJEKA d.o.o.

Predmet: OBAVIJEST O NESUKLADNIM UZORCIMA VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU

Poštovani,

Ovim putem Vas obaviještavamo da su u uzorcima vode za ljudsku potrošnju koji su prikupljeni u ZO VIK Rijeka-Dražice, izolirane bakterije Pseudomonas aeruginosa u koncentraciji višoj od minimalno dopuštene koncentracije (M.D.K za Pseudomonas aeruginosa 0) te broj kolonija na 36 °C i 22 °C u u koncentraciji višoj od minimalno dopuštene koncentracije (MDK na 22 °C i 36 °C broj/1mL 100) . Uzorkovanje je provedeno u sklopu monitoringa Ministarstva zdravstva vode za ljudsku potrošnju u 2026 godini.

1. Voda za ljudsku potrošnju – ZO VIK Rijeka-Dražice (DZ Dražice)

Parametri koji odstupaju od M.D.K.	**Pseudomonas aeruginosa**	**Broj kolonija na 36 °C**	**Broj kolonija na 22 °C**
Vrijednosti parametara	130	600	520
Procjena utjecaja parametra koji odstupa od propisane vrijednosti na ljudsko zdravlje od strane nadležnog zavoda (da/ne)	Da	Da	Da

S obzirom na navedeno voda za ljudsku potrošnju na izljevnim mjestima objekta se ne smije koristiti za piće prije postupka prokuhavanja.

Epidemiološka preporuka je da se vodu namijenjenu za piće prokuhava kroz najmanje 3 minute i čuva na hladnome mjestu u istim posudama u kojima je prokuhavanjem vode postignut solidan dezinfekcijski učinak.

U objektu je potrebno provesti korektivnu mjeru intezivnog ispiranja interne vodovodne mreže.

Postupak ispiranja interne vodovodne mreže:

Prije početka ispiranja potrebno je:

1. Vizualno pregledati instalacije i slavine.
2. Provjeriti postoje li oštećenja, curenja ili neispravne armature.
3. Osigurati slobodan protok vode prema odvodu.
4. Koristiti zaštitne rukavice po potrebi.

1. Redoslijed ispiranja

Ispiranje se provodi od najbližih prema najudaljenijim izljevnim mjestima u odnosu na glavni dovod vode u objekt.

Potrebno je isprati:

- sve slavine,
- sanitarne čvorove,
- kuhinjske slavine,
- tuševe,
  hidrantske priključke ako postoje,
- sva rijetko korištena izljevna mjesta.

2. Način ispiranja
Na svakom izljevnom mjestu potrebno je:
Hladna voda

1. Potpuno otvoriti slavinu hladne vode.
2. Ostaviti vodu da kontinuirano teče:
   - najmanje 3 do 5 minuta,
   - odnosno dok temperatura vode ne postane stabilna i voda vidljivo bistra.
3. Kod rijetko korištenih instalacija preporučuje se ispiranje u trajanju od 5 do 10 minuta.

Topla voda
Ako objekt ima sustav tople vode:

1. Potpuno otvoriti slavinu tople vode.
2. Ispirati najmanje 3 do 5 minuta.
3. Osigurati da temperatura tople vode dostigne uobičajenu radnu temperaturu sustava.

3. Posebna pažnja
Posebnu pažnju potrebno je posvetiti:

- slijepim krakovima instalacija,
- rijetko korištenim sanitarnim čvorovima,
- prostorijama koje nisu u redovnoj uporabi,
- tuševima i fleksibilnim crijevima,
- vanjskim slavinama.

Preporuka je da se vodi zapisnik o provedenim aktivnostima (datum i vrijeme ispiranja, ime odgovorne osobe, dijelovi instalacije koji su isprani, eventualne uočene nepravilnosti).

Mjeru intezivnog ispiranja interne vodovodne mreže je potrebno provesti u što prije. Po provedenoj mjeri potrebno je obavijestiti Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ da se ponovi uzorkovanje vode za ljudsku potrošnju na izljevnim mjestima objekta.

Mjera prokuhavanja vode koju će korisnici i djelatnici koristiti za piće ostaje na snazi dok se ne dobiju sukladni nalazi po ponovljenom uzorkovanju.

Ukoliko imate dodatnih pitanja molimo Vas da nas slobodno kontaktirate.

S poštovanjem,

Željko Pušelja dr.med.
spec.epidemiolog

Željko Pušelja, dr.med.
specijalist epidemiologije

Voditeljica Odjela za epidemiologiju zaraznih i kroničnih nezaraznih bolesti
dr.Andrea Petaroš Šuran
spec.epidemiolog